ZWIK ŁÓDŹ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
90 - 133 Łódź
ul. Wierzbowa 52
Skrytka pocztowa 34
www.zwik.lodz.pl

tel.: (42) 679 00 00, fax: (42) 678 87 61
e-mail: kancelaria@zwik.lodz.pl
Biuro Obsługi Klienta
tel.: (42) 677 84 30/31
e-mail: bok@zwik.lodz.pl

Łódź, dnia 4 listopada 2019

FHZ.281.58.2019.VII

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację stanowiska do legalizacji wodomierzy poprzez zaprojektowanie i wykonanie rozdzielnicy zasilająco – sterującej oraz wykonanie wizualizacji procesu legalizacji wodomierzy wraz z programem sterującym.

I. Informujemy, że w dniu 29 października 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ dla niniejszego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi ZWiK Sp. z o. o.:

Pytanie nr 1:

Ze względu na odpowiedź na pytanie nr 10 *§*4 pkt 2 prosimy o sprecyzowanie kwestii rodzaju legalizacji. Jakie mają być rodzaje legalizacji (LK, LKO , LWE) ?

Odpowiedź:

Oznaczenia strumieni mają być według legalizacji wtórnej.

Pytanie nr 2:

Czy oznaczenia strumieni mają być według RPT(-) / E / PLT,m / PLT,e / WE,m /WE,e ?

Odpowiedź:

Oznaczenia strumieni mają być według legalizacji wtórnej.

Pytanie nr 3:

Dotyczy *§*1 pkt 7. Kto ponosi koszty realizacji tego punktu ? Czy przed awarią stanowisko spełniało tę normę ?

Odpowiedź:

Tak, spełniało.

Pytanie nr 4:

Dotyczy *§*1 pkt 3.5 - Według naszej wiedzy takie oznaczenia strumieni już nie występują.

Odpowiedź:

Występują dla wodomierzy starego typu.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji § 1 ust. 3 pkt 3.5 wzoru umowy, który przyjmuje następujące brzmienie:
„Oprogramowanie SCADA – wizualizacja oraz instrukcja legalizacji w klasach A ; B ; C dla średnic wodomierzy: DN 15 ; DN 20 ; DN 25 ;DN 32; DN 40 dla parametrów przepływu qmax ; qt ; qmin oraz dla wodomierzy j/w w MID dla strumieni objętości przepływu Q3 ; Q2 ; Q1 (zapasowa kopia wizualizacji programu)."

III. W związku z wprowadzoną modyfikacją, Zamawiający publikuje na stronie internetowej wraz z niniejszym pismem nową wersje wzoru umowy (w trybie śledzenia zmian). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany zostanie do podpisania umowy na warunkach określonych w wersji z dnia 4.11.2019.

IV. Niniejsze pismo stanowi wraz z załącznikami integralną część ogłoszenia i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Data publikacji niniejszego pisma na stronie internetowej ZWIK Sp. z o.o.: 4. .11.2019 r.

Z poważaniem

PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych
Marek Kubiczak

Otrzymują:

1. adresat
2. aa FHZ

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie:
http://bip.zwik.lodz.pl/artykuly/168/rodo-w-zwik-sp-z-o-o

STARSZY INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
Krzysztof Chojnacki

KIEROWNIK DZIAŁU
Gospodarki Wodomierzowej
Jarosław Ziółkowski