

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
ul. WIERZBOWA 52
90-133 ŁÓDŹ

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy HZP.281.53.2018.X

Łódź, dn. 02.08.2018 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 443 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wymianę złoza filtra węglowego**.

1. Zamawiający działając na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 2 SIWZ, udziela następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

W Rozdziale I SIWZ pkt 2.2 w Tabeli nr 1 Zamawiający określił wartość parametrów jakościowych dla nowego węgla.

Jednym z wymienionych parametrów we wspomnianej tabeli jest zawartość popiołu określona przez Zamawiającego na poziomie maksimum 10%.

Czy zważywszy na fakt, iż proponowany przez nas węgiel, cechuje się wyższą zawartością popiołu będącego wynikiem zastosowania jako lepszycza cukrów (melas buraczany), którego ślad w postaci popiołu w węglu aktywnym powoduje lepszą biologiczną pracę złoza i w konsekwencji jego dłuższą żywotność oraz skuteczność, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru zawartość popiołu do poziomu $\leq 16\%$.

Odp. na pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ dotyczących zawartości popiołu w nowym węglu .

2. Powyższa odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego tj. od dnia **02.08.2018 r.**

ZATWIERDZIŁ

**Członek Zarządu
Vadim Stasiak**