

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
ul. WIERZBOWA 52
90-133 ŁÓDŹ

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy HZP.281.44.2018.VI

Łódź, dnia 31.08.2018 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 443 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę zasilaczy bezprzerwowych UPS 40 kVA oraz UPS 20kVA.**

1. Zamawiający działając na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 2 SIWZ, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Na czym ma polegać kompatybilność z zasilaczami typu Galaxy 5500 (60 kVA) i Galaxy 3500 (30 kVA)? Podane moce (30 i 60kVA) są inne od wymaganych w przetargu (40 i 20kVA), więc zasilacze te nie mogą pracować równolegle.

Odp. na pytanie 1

Zasilacze będące przedmiotem postępowania nie są przewidziane do pracy równoległej z zasilaczami typu Galaxy 5500 (60 kVA) i Galaxy 3500 (30 kVA). Zamawiający wymaga, by w przypadku awarii zasilaczami typu Galaxy 5500 (60 kVA) i Galaxy 3500 (30 kVA) była możliwość „podmiany” – zastąpienia bez przeróbek układu zasilania.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wyświetlacz posiadał teksty komunikatów i alarmów w języku polskim?

Odp. na pytanie 2

Zamawiający wymaga aby wyświetlacz zasilaczy posiadał teksty komunikatów, alarmów i menu w języku polskim.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby zasilacz posiadał historię zdarzeń dostępną z poziomu wyświetlacza?

Odp. na pytanie 3

Zamawiający wymaga aby zasilacze posiadały historię zdarzeń dostępną z poziomu wyświetlacza, jak również w przekazie danych na wybrane stanowiska komputerowe.

Pytanie 4

W paragrafie 1 (przedmiot umowy) zaproponowanego tekstu umowy Zamawiający dokonał następującego zapisu: „Dla zasilacza stanowiącego przedmiot umowy jest wymagana pełna kompatybilność z eksploatowanymi w ZWiK zasilaczami bezprzerwowymi typu: Galaxy 5500 (60 kVA) i Galaxy 3500 (30 kVA) w rozległym systemie sieci komputerowej”.

Co zamawiający rozumie pod sformułowaniem „pełna kompatybilność”? Zasilacze, które mają być kupione różnią się chociażby mocą od aktualnie eksploatowanych i jak się wydaje nie będą pracowały w systemie pracy równoległej. Czy w efekcie użycie takiego sformułowania nie skutkuje tym, że jest to praktycznie tylko i wyłącznie przetarg na zasilacze wyprodukowane przez Schneider Electric? Takie sformułowanie ogranicza konkurencję i praktycznie eliminuje wszystkich innych dostawców – producentów poza Schneider Electric.

Odp. na pytanie 4

Zamawiający wyjaśnił co rozumie pod sformułowaniem „pełna kompatybilność” w odpowiedzi na pytanie 1. Kwestionowany zapis nie ogranicza konkurencji i nie eliminuje innych Wykonawców.

Pytanie 5

Proszę o wyjaśnienie, na czym ma polegać opisana w §1 wzoru umowy „pełna kompatybilność z eksploatowanymi w ZWiK sp. z o.o. zasilaczami bezprzerwowymi typu: Galaxy 5500 (60 kVA) i Galaxy 3500 (30 kVA)”.

Odp. na pytanie 5

Zamawiający wyjaśnił co rozumie pod sformułowaniem „pełna kompatybilność” w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 6

Proszę w szczególności o udostępnienie schematu elektrycznego instalacji z uwzględnieniem istniejących i planowanych UPSów.

Odp. na pytanie 6

Zamawiający udostępnia schematy elektryczne instalacji z uwzględnieniem istniejących i planowanych UPS (w załączeniu do odp. na pytania Wykonawców).

Pytanie 7

Czy UPSy będące przedmiotem zamówienia mają pracować w pracy równoległej z istniejącymi UPSami?

Odp. na pytanie 7

Zasilacze będące przedmiotem postępowania nie są przewidziane do pracy równoległej z zasilaczami typu Galaxy 5500 (60 kVA) i Galaxy 3500 (30 kVA).

Pytanie 8

W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na dostawę zasilacza bezprzewodowego, uprzejmie proszę o wskazanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Dla zasilacza stanowiącego przedmiot umowy jest wymagana pełna kompatybilność z eksploatowanymi w ZWiK sp. z o.o. zasilaczami bezprzerwowymi typu: Galaxy 5500 (60 kVA) i Galaxy 3500 (30 kVA) pracującymi w rozległym systemie sieci komputerowej."

Odp. na pytanie 8

Zamawiający wyjaśnił co rozumie pod sformułowaniem „pełna kompatybilność” w odpowiedzi na pytanie 1.

2. Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców, od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego tj. od dnia **31.08.2018 r.**

ZATWIERDZIŁ

**Członek Zarządu
Vadim Stasiak**