

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
ul. WIERZBOWA 52
90-133 ŁÓDŹ

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy HZP.281.44.2018.VI

Łódź, dnia 04.09.2018 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 443 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę zasilaczy bezprzerwowych UPS 40 kVA oraz UPS 20kVA.**

1. Zamawiający działając na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 2 SIWZ, udziela następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

Dla zasilacza stanowiącego przedmiot umowy jest wymagana pełna kompatybilność z eksploatowanymi w ZWiK sp. z o.o. zasilaczami bezprzerwowymi typu: Galaxy 5500 (60 kVA) i Galaxy 3500 (30 kVA) pracującymi w rozległym systemie sieci komputerowej. W związku z tym proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza zakup urządzeń innych producentów niż wyżej wymienione?

Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie jakich parametrów ma dotyczyć wspomniana „pełna kompatybilność”.

Odp. na pytanie 1

Zamawiający wymaga, by w przypadku awarii zasilaczy typu Galaxy 5500 (60 kVA) i Galaxy 3500 (30 kVA) była możliwość „podmiany” – zastąpienia bez przeróbek układu zasilania przez zasilacze będące przedmiotem postępowania.

Zamawiający dopuszcza zakup urządzeń innych producentów niż wyżej wymienione.

2. Powyższa odpowiedź na pytanie jest wiążące dla wszystkich Wykonawców, od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego tj. od dnia **04.09.2018 r.**

ZATWIERDZIŁ

**Członek Zarządu
Vadim Stasiak**