



Tymczasowe linie kablowe

- UWAGI:
1. Tymczasowe linie kablowe pomiędzy istniejącym budynkiem portierni a tymczasowym kontenerem podwiesić do istniejącego ogrodzenia.
 2. Do tymczasowego kontenera doprowadzić tymczasowe:
 - linie kablową zasilającą typu YKY 5x4mm²
 - linie kablową UTP - dla sygnałów monitoringu terenu
 - linie kablową telefoniczną - min 3-pary dla potrzeb systemu RCP i telefonu.
 3. Ułożenie linii kablowej UTP oraz przeniesienie systemu monitoringu powierzyć firmie obsługującą system.

ARCHI-TECTOR BIURO INWEST.- PROJ. S.C. 90-734 Łódź ul. Więckowskiego 43/45		Nr.um. 4/TPR/2018
OBIEKT : ZWik ul. Chmurna 26 - Remont i modernizacja budynku portierni		Skala 1:500
Przedmiot rysunku : PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr.rys. PB-EL-I-04
Projektował : mgr inż. Witold Makówka upr.proj.177/86/WŁ		Data 09.2018
Branża : Elektryczna		Strona