

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52,

nr tel. 42 677-81-21, fax 42 677-84-53

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000045146,

wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł.

NIP 725-18-01-126

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy: HZP.281.13.2019.IV Łódź, dnia 15.03.2019r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na sukcesywne dostawy wapna wapniowego 90 w postaci wapna hydratyzowanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Informujemy, że w dniu 14.03.2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy treść pytania i udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź.

Pytanie

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na produkt zgodny z normą PN-EN 459-2:2010. Zaznaczamy, iż przywołana przez Zamawiającego norma PN-EN 459-1:2015 nie została zaakceptowana przez wszystkie kraje EU.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na produkt zgodny z normą PN-EN 459-2:2010. Zapis w dotychczasowym brzmieniu pozostaje bez zmian.

Powyższa odpowiedź na pytanie stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego tj. **od dnia 15.03.2019r.**

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor

ds. Utrzymania Ruchu

Jerzy Skonka