

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. WIERZBOWA 52
90-133 ŁÓDŹ

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000045146,
wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł.
NIP 725-18-01-126

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy: FHZ.281.43.2019.IX

Łódź, dnia 03.07.2019 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 443 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w SIWZ, na sukcesywne dostawy:

część 1: hydrantów przeciwpożarowych podziemnych,
część 2: hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych.

- I. Informujemy, że w dniu 01.07.2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego postępowania. Treść pytania (przyczożona w oryginale) i odpowiedź ZWiK Sp. z o. o. :

Pytanie 1:

„W załączonej umowie do SIWZ na dostawę: - część 1 i 2: hydrantów przeciwpożarowych w opisie przedmiotu umowy wymagacie Państwo aby hydranty nadziemne i podziemne z podwójnym zamknięciem kulowym były wykonane w następujący sposób:

- część dolna powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego i stanowić jeden odlew, dopuszcza się połączenie części dolnej (kolumny) z korpusem zaworu drugiego zamknięcia (kuli).

Jeżeli dopuszczacie Państwo połączenie dolnej części kolumny z korpusem zaworu drugiego zamknięcia (kuli), to czy dopuścicie Państwo hydranty nadziemne i podziemne, których część dolna kolumny połączona jest z korpusem komory zaworowej, który z kolei połączony jest z korpusem zaworu drugiego zamknięcia kuli?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie hydrantów nadziemnych i podziemnych, których część dolna kolumny połączona jest z korpusem komory zaworowej, który z kolei połączony jest z korpusem zaworu drugiego zamknięcia kuli. – dotyczy części 1 i 2.

II. Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Data zamieszczenia niniejszego pisma na stronie internetowej Zamawiającego: **03.07.2019 r.**

ZATWIERDZIŁ:

CZŁONEK ZARZĄDU

Vadim Stasiak