

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. WIERZBOWA 52
90-133 ŁÓDŹ

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000045146,
wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł.
NIP 725-18-01-126

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy: FHZ.281.43.2019.IX

Łódź, dnia 05.07.2019 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 443 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w SIWZ, na sukcesywne dostawy:

część 1: hydrantów przeciwpożarowych podziemnych,
część 2: hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych.

- I. Informujemy, że w dniu 05.07.2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego postępowania. Treść pytania (przytoczona w oryginale) i odpowiedź ZWiK Sp. z o. o. :

Pytanie 1:

„Dotyczy: postępowanie przetargowe na dostawę hydrantów, część I
Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach wzoru hydrantu DN80 o długości 1500? W specyfikacji zawarty jest zapis o dostawie na wzory hydrantu o długości 1250, jednakże różnica pomiędzy wskazanymi powyżej towarami wynika jedynie z długości.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wzoru oferowanego hydrantu przeciwpożarowego podziemnego DN 80mm z podwójnym zamknięciem kulowym o długości zabudowy Rd- 1500 mm. – dotyczy części 1.

II. Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Data zamieszczenia niniejszego pisma na stronie internetowej Zamawiającego: **05.07.2019 r.**

ZATWIERDZIŁ:

CZŁONEK ZARZĄDU

Vadim Stasiak