

Łódź, dnia 03.08.2020 r

oznaczenie sprawy : FHZ.282.51.2020.IV

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawę i montaż rękawa naprawczego w ramach remontu magistrali \varnothing 800 „Górna 16” w Łodzi**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pisemne zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Proszę o podanie materiału z jakiego wykonana jest magistrala. Jaką powłokę wewnętrzną posiada magistrala?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż magistrala DN800 wykonana jest z rur z żeliwa szarego o połączeniach kielichowych, w 2004 roku została wycementowana wewnętrzną powłoką rur.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Data zamieszczenia niniejszego pisma na stronie internetowej Zamawiającego: 03.08.2020r.

ZATWIERDZIŁ:

Wiceprezes Zarządu

Marcin Sałagański

PROKURENT
Dyrektor ds. Handlowych
Adam Gluszkowski

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie: <http://bip.zwik.lodz.pl/artykuly/168/rodo-w-zwik-sp-z-o-o>