

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Łodzi
ul. WIERZBOWA 52
90-133 ŁÓDŹ

*Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000045146,
wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł.
NIP 725-18-01-126*

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy: FHZ.281.51.2020.IV

Łódź, dnia 11.08.2020 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 428 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w SIWZ, na **dostawę i montaż rękawa naprawczego w ramach remontu magistrali wodociągowej ø 800 „Górna 16” w Łodzi.**

Informujemy, że w dniu 6 sierpnia br. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytań (przytoczona w oryginale) i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Zwracam się o przesłanie mapy z lokalizacją sieci jaka ma być poddana renowacji (jeśli jest profil wodociągu).

Odpowiedź Zamawiającego

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający załącza: profil, plan sytuacyjny i mapę odcinka remontowanej magistrali wodociągowej Górna 16.

Pytanie 2

Zwracam się o podanie stanu w jakim jest rurowciąg.

Odpowiedź Zamawiającego

Rurociąg jest w złym stanie technicznym. W wyniku jego wieloletniej eksploatacji właściwości wytrzymałościowe materiału, z którego został wykonany (rury żeliwne) uległy znacznemu pogorszeniu.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego tj. od dnia **11.08.2020 r.**

ZATWIERDZIŁ:

**Wiceprezes Zarządu
Marcin Sałagacki**

**Prokurent
Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu
Jerzy Skonaka**

