

DECYZJA Nr 721/2011

Na podstawie art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1, 3, art. 128 ust. 1 pkt. 4, 7a, 8, 11 ust. 2 pkt. 1, 3, 4 art. 135 pkt. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późniejszymi zmianami) w nawiązaniu do § 19 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2011r. Urzędu Miasta Łodzi

Orzekam co następuje

I. Udzielam Gminie Łódź pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w następujący sposób:

1. odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy „Dąbrowa-Przemysłowa” i dzielnicy mieszkaniowej Widzew-Wschód kolektorem $\varnothing$ 0,3 m poprzez komorę 2,60 x 1,60 m oraz oczyszczalnię wód deszczowych OWD „MŁYNEK” do rzeki Olechówki systemem drenażowym 29 szt. wylotów drenarskich o $\varnothing$ 10 cm zlokalizowanych od km 9+917 do km 9+662,5 na działce nr ew. 2/4 przy ulicy Tomaszowskiej w Łodzi w ilości:

$$Q_{\max h} = 2951 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śrd}} = 351 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max r} = 1210851 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Olechówki od km 9+917 do km 9+662,5 przez umocnioną koronę grobli oddzielającą OWD do koryta rzeki dla ilości przewyższającej przepływ o prawdopodobieństwie $p=10\%$ tj. $Q > 20,128 \text{ m}^3/\text{s}$,
3. odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy „Dąbrowa-Przemysłowa” i dzielnicy mieszkaniowej Widzew-Wschód w sytuacjach zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, nie dłużej niż przez 5 dób rowem obiegowym po zachodniej stronie OWD do rzeki Olechówki w km 9+635 na wysokości ul. Tomaszowskiej w Łodzi, w ilości:

$$Q_{\max h} = 2951 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śrd}} = 351 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max r} = 1210851 \text{ m}^3/\text{rok}$$

4. pod warunkiem nie przekraczania wartości następujących wskaźników:

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/l
- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l

II. Zobowiązuję Gminę Łódź do:

1. utrzymywania we właściwym stanie technicznym oraz prawidłowej eksploatacji urządzeń wodnych tj. OWD „MŁYNEK”, wylotów do rzeki oraz rowu obiegowego,
2. przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających a czynności z nimi związanych odnotowywania w zeszycie eksploatacji,
3. utrzymania i konserwacji koryta rzeki Olechówki, na odcinku od stawu biologicznego poniżej ulicy Tomaszowskiej – km 9+610 do górnej granicy OWD „Młynek”- km 9+725, co najmniej raz w roku, lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód określonych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,
4. prowadzenia pomiarów jakości wód płynących powyżej i poniżej zrzutu ścieków w zakresie: zawiesiny i węglowodorów ropopochodnych, 1 raz w roku oraz przekazywania wyników do tut. Wydziału i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
5. naprawienia ewentualnych szkód lub strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem,

III. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków deszczowych ważne jest do 30.12.2021r.

IV. W trakcie ważności pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb mogą być nałożone na właściciela dodatkowe obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Dyrektor Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Poznaniu Postanowieniem z dnia 16.11.2011r. znak: ZOO-552-25Ł11/316/1974/11 wyznaczył Starostę Pabianickiego do prowadzenie postępowania w sprawie z wniosku z dnia 26.10.2011r. Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Łodzi na odprowadzenie ścieków deszczowych kolektorem deszczowym poprzez oczyszczalnię wód deszczowych do rzeki Olechówki w km 9+917.

W dniu 22.12.2011r. przeprowadzono oględziny w okolicy istniejącego wylotu na wysokości ulicy Tomaszowskiej w Łodzi.

Ustalono, iż istniejący kolektor deszczowy o wymiarach od 0,3 m do przekroju prostokątnego 2,60 x 1,60 m odprowadza ścieki opadowe z terenu dzielnicy „Dąbrowa –Przemysłowa” i części osiedla mieszkaniowego Widzew-Wschód. Ścieki Opadowe z kolektora odprowadzane są do rzeki Olechówki poprzez oczyszczalnię wód deszczowych OWD w postaci trójkątnego zbiornika ziemnego o wymiarach w obrysie dna 135x125x55 m. Wzdłuż krótszego boku usytuowanego równolegle do rzeki został wykonany filtr skrzynkowy oraz deflektor, którego zadaniem jest zatrzymywanie zanieczyszczeń ropopochodnych. W normalnych warunkach ścieki opadowe po przesączeniu przez filtr skrzynkowy odpływają do koryta rzeki Olechówki 29 rurkami drenarskimi o Ø 10 cm z otuliną żwirową.

Przy wystąpieniu opadów nawaalnych może nastąpić przelanie wody przez umocnioną koronę grobli oddzielającą OWD do koryta rzeki. Powyżej wylotu do OWD została wykonana komora rozdzielcza, której zadaniem jest kierowanie odpływu na czas konserwacji i awarii OWD rowem obiegowym usytuowanym po zachodniej stronie OWD bezpośrednio do rzeki Olechówki.

Rzeka Olechówka została uregulowana na całej długości dla potrzeb odprowadzania wód opadowych ze zurbanizowanych terenów miasta. Koryto rzeki na wysokości OWD „MŁYNEK” zostało umocnione płytami betonowymi pełnymi 100x100x10 cm do pełnej wysokości. Jak wynika z obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych ścieki deszczowe odpływające systemem drenazowym swobodnie pomieszczają się w korycie rzeki. Z przedstawionych wyników badań ścieków deszczowych pobieranych na wylocie ze stawu do rzeki wynika, że spełnione są warunki dotyczące substancji zanieczyszczających w odprowadzanych ściekach określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Łodzi
Departament Infrastruktury i Lokali, Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Wierzbowa 52
90-133 Łódź
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
ul. Solna 14
91-423 Łódź
4. a/a.



[Handwritten signature]

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice
tel. 42 225 40 00, fax 42 215 91 66

Decyzja niniejsza jest prawomocna
i podlega wykonaniu z dniem 17.10.2012 r.

Zwolniono od pobrania opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice
tel. 42 2254000; fax 42 2159166

*Za zgodność
z oryginałem*

DECYZJA Nr 722/2011

Na podstawie art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1, 3, art. 128 ust. 1 pkt. 4, 7a, 8, 11 ust. 2 pkt. 1, 3, 4 art. 135 pkt. 1, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późniejszymi zmianami) w nawiązaniu do § 19 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2011r. Urzędu Miasta Łodzi i wniosku z dnia 22.12.2011r.

Orzekam co następuje

- I. Wygasić decyzje z dnia 24.01.1997r. znak: OS.IVc-6221/N-1/6/96/97 Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – pozwolenie wodnoprawne udzielone Gminie Łódź na odprowadzanie ścieków deszczowych z odwodnienia ul. Promowej na odcinku od ul. Ksawerowskiej do granic miasta do rzeki Gadki w km 1+330.
- II. Udzielam Gminie Łódź pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Promowej w Łodzi, na odcinku od ul. Ksawerowskiej do koryta rzeki, kanałem deszczowym z wylotem $\varnothing$ 0,50 m, oznaczonym nr 112, do rzeki Gadki w km 1+330 w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max h} &= 73,49 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{śrd}} &= 8,74 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\max r} &= 36742 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

pod warunkiem nie przekraczania wartości następujących wskaźników:

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/l
- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l

- III. Zobowiązuję Gminę Łódź do:
 1. utrzymywania we właściwym stanie technicznym oraz prawidłowej eksploatacji urządzeń wodnych,
 2. przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających a czynności z nimi związanych odnotowywania w zeszycie eksploatacji,
 3. utrzymania i konserwacji koryta rzeki Gadki, na długości 4 m powyżej i 70 m poniżej wylotu tj. od km 1+270 do km 1+344, co najmniej raz w roku, lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód określonych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,
 4. prowadzenia pomiarów jakości wód płynących poniżej zrzutu ścieków w zakresie: zawiesiny i węglowodorów ropopochodnych, 1 raz w roku oraz przekazywania wyników do tut. Wydziału i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
 5. naprawienia ewentualnych szkód lub strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem,
- III. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków deszczowych ważne jest do 30.12.2021r.
- IV. W trakcie ważności pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb mogą być nałożone na właściciela dodatkowe obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Dyrektor Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Poznaniu Postanowieniem z dnia 16.11.2011r. znak: ZOO-552-25Ł.11/316/1974/11 wyznaczył Starostę Pabianickiego do prowadzenie w sprawie z wniosku z dnia 26.10.2011r. Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Łodzi na odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Gadki w km 1+330 z ul. Promowej kanałem deszczowym d=0,50 m– wylot lewobrzeżny nr 112.

W dniu 22.12.2011r. przeprowadzono oględziny w okolicy istniejącego wylotu na wysokości ulicy Promowej w Łodzi.

Ustalono, iż istniejący kanał deszczowy Ø 0,50 m usytuowany jest w przyczółku przepustu w ul. Promowej na działce nr ew. 314/4 obr. G-50 w Łodzi. Odbiornikiem ścieków deszczowych z ulicy Promowej i terenów przyległych, na odcinku od ul. Ksawerowskiej do koryta rzeki jest rzeka Gdka w km 1+330.

Jak wynika z obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych ścieki deszczowe dopływające kanałem deszczowym swobodnie pomieszczą się w korycie rzeki. Z przedstawionych wyników badań ścieków deszczowych pobieranych na wylocie do rzeki wynika, że spełnione są warunki dotyczące substancji zanieczyszczających w odprowadzanych ściekach określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Staryś Pabianicki

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Łodzi
Departament Infrastruktury i Lokali, Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Wierzbowa 52
90-133 Łódź
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
ul. Solna 14
91-423 Łódź
4. a/a.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach (1)
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
ul. Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice
tel. 42 225 40 00, fax 42 215 91 66


Decyzja niniejsza jest prawomocna

i podlega wykonaniu z dniem 17.01.2012

Zwolniono od pobrania opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice
tel. 42 2254000; fax 42 2159166

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
ul. Sienkiewicza nr 3
90-954 Łódź-4 Skr. 92



Łódź, dnia 31 sierpnia 2011r.

IV
Egonińska
13 08 2011

RGRiOŚ.6341.19.2011.MF

D. Kuchot
14.09.2011

DECYZJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19, ust. 2 pkt. 1b, 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 6, ust. 2 pkt 3 i 4, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), § 19 ust.1 pkt 1, § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz.984) oraz art. 104 i 108 § 1 KPA (tekst jednolity Dz.U.Nr 98, poz.1071 z 2000 roku z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi reprezentowanego przez Pana Piotra Modrakowskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach budowy Trasy Górnej na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II – ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi.

orzekam, co następuje:

I. Udzielam dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach budowy Trasy Górnej na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II – ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi w poniższym zakresie:

1. **prorowadzenie przez rzekę Olechówkę obiektu mostowego MD-4 o następujących parametrach:**

- lokalizacja - km 3 + 450 rzeki, km 2+279 Trasa Górna,
 - rzędna dna 180,11 m
 - rzędna spodu konstrukcji mostu w osi rzeki – 184,172 m n.p.m.
 - rozpiętość teoretyczna – 15,82 m,
 - światło mostu – 12,80 m
 - konstrukcja – obiekt jednoprzęsłowy o konstrukcji ramienicowej,
- o współrzędnych geograficznych mostu projektowanego MD-4 :

51°42'43" szer. geograficznej północnej,
19°27'43" dł. geograficznej wschodniej,

2. **przeprowadzenie nad rzeką Olechówką pod obiektem mostowym MD-4 kolektora odprowadzającego wody opadowe z w/w mostu o następujących parametrach:**

- średnica kolektora - DN150 mm,
- rzędna spodu kolektora 184,21 m n.p.m.;

3. **umocnienie brzegów rzeki Olechówki w obrębie mostu na odcinku od km 3+373 do km 3+530 o długości 157,0 m;**
- zgodnie z operatem wodnoprawnym
o współrzędnych geograficznych początku i końca przebudowy rzeki Olechówki:
początek rzeki 51°42'44" szer. geograficznej północnej,
19°27'40" dł. geograficznej wschodniej,
koniec rzeki 51°42'43" szer. geograficznej północnej,
19°27'47" dł. geograficznej wschodniej,
4. **rozbiórkę istniejącego przepustu dwu otworowego o wymiarach 2x2,50x2,20 m w km 3+392 rzeki Olechówki;**
o współrzędnych geograficznych przepustu istniejącego (do rozbiórki):
51°42'44" szer. geograficznej północnej,
19°27'41" dł. geograficznej wschodniej,
5. **wykonanie wylotu kolektora ścieków opadowych DN400 mm do rzeki Olechówki w km 3+479, rzędna dna wylotu 181,07 m n.p.m. oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z powierzchni Trasy Górnej od km 1+785 do km 2+900, tj. powierzchni odwadnianej – 2,35 ha, do rzeki Olechówki w km 3+479 w ilości:**
- zrzut maksymalny godzinowy - 20 dm³/s = 72,0 m³/h
- zrzut średnio dobowy – 17,08 m³/dobę
- zrzut maksymalny roczny – 6232,95 m³/r
o współrzędnych geograficznych wylotu kolektora DN 400 mm :
51°42'43" szer. geograficznej północnej,
19°27'45" dł. geograficznej wschodniej,
6. **likwidację istniejącego wylotu kolektora ścieków opadowych o średnicy 1000 mm do rzeki Olechówki w km 3+525 służącego do odprowadzania ścieków deszczowych z ulic: Demokratycznej, Prostej, rzędna dna wylotu 180,99 m n.p.m.;**
7. **wykonanie przebudowy wylotu kolektora ścieków opadowych DN1000 mm do rzeki Olechówki w km 3+525 służącego do odprowadzania ścieków deszczowych z ulic: Demokratycznej i Prostej, rzędna dna wylotu 180,92 m n.p.m.;**
o współrzędnych geograficznych wylotu kolektora DN 1000 mm:
51°42'43" szer. geograficznej północnej,
19°27'47" dł. geograficznej wschodniej,
8. **przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowanego po wschodniej stronie ul. Rzgowskiej w Łodzi - dz. nr 87/3 obr. G-45 na rów otwarty długości 204,14m o następujących parametrach:**
- rów trapezowy,
- szerokość dna – 1,0 m,
- nachylenie skarp – 1:2 ,
- średni spadek – 0,12‰;

oraz zestawienie projektowanych do wykonania przepustów na wyżej wymienionym rowie otwartym

- **przepust nr 1** (oznaczenie r4-r5) – (oznaczenie zgodnie z operatem)
średnica Ø 400 mm, długość – 10,38 m, spadek – 0,12‰
rz. wlotu – 189,69 m npm, rz. wylotu – 189,68 m npm
- **przepust nr 2** (oznaczenie r8-r9)
średnica Ø 400 mm, długość – 10,29 m, spadek – 0,12‰
rz. wlotu – 189,76 m npm, rz. wylotu – 189,75 m npm
- **przepust nr 3** (oznaczenie r12-r13)
średnica Ø 400 mm, długość – 8,54 m, spadek – 0,12‰
rz. wlotu – 189,79 m npm, rz. wylotu – 189,77 m npm
- **przepust nr 4** (oznaczenie r16-r17)
średnica Ø 400 mm, długość – 8,88 m, spadek – 0,12‰
rz. wlotu – 189,88 m npm, rz. wylotu – 189,87 m npm

*o współrzędnych geograficznych początku i końca przebudowy rowu:
początek rowu (oznaczenie r1) 51°41'56" szer. geograficznej północnej,
19°29'06" dł. geograficznej wschodniej,
koniec rowu (oznaczenie r22) 51°41'58" szer. geograficznej północnej,
19°28'58" dł. geograficznej wschodniej,*

9. **przebudowę rowu odwadniającego na terenie ogródków działkowych w rejonie ul. Romana i torów PKP - dz. nr 2/1 obr. G-25;
parametry projektowane kanału:**

Odcinek D6-D3– (oznaczenie zgodnie z operatem)

- długość – 110,94 m
- średnica Ø 300 mm
- spadek 1,4‰
- rzędna wlotu 184,61 m npm
- rzędna wylotu 184,45 m npm
- zagłębienie 0,58-0,89 m

Odcinek D9-D8

- długość – 12,33 m
- średnica Ø 300 mm
- spadek 1,0‰
- rzędna wlotu 184,71 m npm
- rzędna wylotu 184,70 m npm
- zagłębienie 0,58-0,89 m

Odcinek D8-D3

- długość – 47,54 m
- średnica Ø 400 mm
- spadek 1,0‰

Odcinek ten przebiega bezpośrednio pod koroną projektowanej Trasy Górna. Z uwagi na zagłębienie niwelety tej trasy (odcinek wyjściowy projektowanego tunelu drogowego pod torami PKP) projektowany kanał na przedmiotowym odcinku pełnił będzie funkcję przepustu zatopionego. W związku z lokalizacją odcinka pod projektowaną Trasą Górna, będzie on dodatkowo zabezpieczony rurą stalową ochronną o średnicy 559/4,0mm. Z obu stron rura ochronna będzie zamknięta manszetami.

- rzędna wlotu 181,95m npm
- rzędna wylotu 181,80m npm
- zagłębienie 3,20-3,23m p.p.t.
- rz. niwelety drogi na wysokości proj. przepustu 183,20 m npm
- min. odległość wierzchu rury ochronnej od rzędnej niwelety drogi 0,70m

Odcinek D3-D2

- długość – 17,62m
- średnica Ø 400mm
- spadek 1,0‰

Odcinek ujściowy do istniejącego rowu stanowić będzie projektowany rów o długości 7,75m, spadku 1,0‰, szerokości dna 0,6m i nachyleniu skarp 1:2.

Studnie D9, D6, i D3 pełnić będą funkcje osadników, a przed wlotem D6 zamontowana zostanie kratka zmniejszająca możliwości zanieczyszczenia projektowanego kanału.

współrzędne geograficzne punktów charakterystycznych:

<i>początek rowu D6</i>	<i>51°43'20" szer. geograficznej północnej, 19°27'10" dł. geograficznej wschodniej,</i>
<i>koniec rowu D1</i>	<i>51°43'17" szer. geograficznej północnej, 19°27'14" dł. geograficznej wschodniej,</i>
<i>Proj. studnia kanalizacyjna D9</i>	<i>51°43'18" szer. geograficznej północnej, 19°27'16" dł. geograficznej wschodniej,</i>

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do środowiska zostaną poddane procesowi oczyszczania w odpowiednio dobranych zespołach podczyszczających do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984, z późniejszymi zmianami), tj.:

- | | |
|----------------------------|----------|
| - węglowodory ropopochodne | 15 mg/l |
| - zawiesina ogólna | 100 mg/l |

II. Zobowiązuję Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 do:

1. naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
2. wykonania urządzeń wodnych zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
3. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obrębie pasa robót,
4. poinformowania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,
5. dostarczenia Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej zrealizowane w ramach przedmiotowej inwestycji obiekty,
6. utrzymywania i konserwacji rzeki Olechówki na odcinku 162m tj. (od km 3+535 do 3+373),
7. stałej konserwacji odbiorników wód opadowych i roztopowych w granicach pasa drogowego,

8. przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń służących do odprowadzania i podczyszczania wód opadowych i roztopowych z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w roku w równych odstępach czasu i odnotowywania tego faktu w książce eksploatacji,
9. postępowania z odpadami powstającymi z procesie oczyszczania ścieków zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późniejszymi zmianami).
10. naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem,

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz art. 137 ustawy Prawo wodne.

VI. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

VI. Uzyskanie niniejszego pozwolenia w zakresie wykonania urządzeń wodnych nie jest jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia na budowę.

VII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych udzielam na czas oznaczony, tj. do 30 sierpnia 2021 r.

UZASADNIENIE

Pan Piotr Modrakowski działający na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 wystąpił do Prezydenta Miasta w Łodzi, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Tymienieckiego 5 z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach budowy Trasy Górnej na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II – ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi.

W dniu 13 czerwca 2011r. Dyrektor RZGW w Poznaniu wyznaczył postanowieniem znak: ZO-552-8Ł11/142/1271/11 prowadzenie postępowania administracyjnego przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 175 w zakresie :

1. budowę przejścia obiektem mostowym MD-4 przez rzekę Olechówkę w km 3+450 rzeki w m. Łódź, km 2+279 Trasa Górna, rzędna dna 180,11 m, rzędna spodu konstrukcji mostu w osi rzeki – 184,172 m npm,
2. przeprowadzenie nad rzeką Olechówką pod mostem kolektora odprowadzającego wody opadowe z mostu o średnicy DN 150m, rzędna spodu kolektora 184,21 m npm,
3. umocnienie brzegów Olechówki w obrębie mostu na odcinku od km 3+373 do km 3+530 o długości 157,0 m,
4. rozbiórkę istniejącego przepustu w km 3+392 rzeki Olechówki o wymiarach 2x2,50x2,20m,
5. wykonanie wylotu kolektora ścieków opadowych DN 400 mm do rzeki Olchówki w km 3+479, rzędna dna wylotu 181,00 m npm,
6. odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z powierzchni Trasy Górnej od km 1+785 do km 2+900 do rzeki Olechówki w km 3+479 w ilości 200 l/s,
7. wykonanie wylotu kolektora ścieków opadowych DN 1000 mm do rzeki Olechówki w km 3+525, rzędna dna wylotu 180,92 m npm,
8. odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z powierzchni ulic: Demokratycznej, Prostej i przyległych do nich do rzeki Olechówka w km 3+525 w ilości 1848 l/s oraz w ilości $V=159169 \text{ m}^3/\text{rok}$
9. likwidację istniejącego wylotu kolektora ścieków opadowych o średnicy 1000 mm do rzeki Olechówki w km 3+525 służącego do odprowadzania ścieków deszczowych z ulic: Demokratycznej, Prostej.

Ponadto w/w wniosku wystąpiono o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wskazując na bardzo ważny cel społeczny jakim jest budowa Trasy Górnej w m. Łódź.

W dniu 22 czerwca 2011r. pismem znak: RGRiOŚ.6341.19.2011.MF Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia ww. dokumentacji. Pan Piotr Modrakowski pełnomocnik, w dniu 11 lipca 2011r. złożył ponownie wniosek, który zgodnie z wymogami wyżej wymienionego wezwania uzupełniono. Ponadto złożony wyżej wymieniony wniosek został zmieniony w zakresie trzech tematów tj:

1. odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z powierzchni ulic: Demokratycznej, Prostej i przyległych do nich do rzeki Olechówka w km 3+525 w ilości 1848 l/s oraz w ilości $V=159169 \text{ m}^3/\text{rok}$ – Gmina Łódź – posiada pozwolenie wodnoprawne z dnia 20.04.2004r., znak: OŚR.III.62100/25/04 obowiązująca do dnia 31.12.2014r. - w związku z powyższym w sprawie szczególnego korzystania z wód ww. temat wycofano z wniosku.

jednocześnie zostały dodane dwa tematy:

2. przebudowa rowu melioracyjnego zlokalizowanego po wschodniej stronie ul. Rzgowskiej w Łodzi – dz. nr 87/3 obr. G-45;
3. przebudowa rowu odwadniającego na terenie ogródków działkowych w rejonie ul. Romana i torów PKP – dz. nr 2/1 obr. G-25;

Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi po sprawdzeniu dokumentacji stwierdził, że w złożonym operacie wodnoprawny nie ma informacji na dwa wyżej wymienione dodatkowe tematy.

Wnioskodawca, w dniu 26 lipca 2011r. zostały złożone w tut. Starostwie dodatkowe 2-egz. operatów wodnoprawnych na :

1. przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowanego po wschodniej stronie ul. Rzgowskiej w Łodzi – dz. nr 87/3 obr. G-45;
2. przebudowę rowu odwadniającego na terenie ogródków działkowych w rejonie ul. Romana i torów PKP – dz. nr 2/1 obr. G-25;

Po kolejnej weryfikacji dokumentacji przez tut. Starostwo uznano, że operat wodnoprawny wymaga kolejnych uzupełnień.

Stosowne uzupełnienia zostały złożone do tut. Starostwa w dniu 02 sierpnia 2011r. przez autora operatów Pana Dariusza Olczyk.

W powyższej sprawie do wniosku załączono: 4-egzemplarze operatów wodnoprawnych na budowę drogi Trasa Górna w m. Łódź na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła – ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej od km 0+000 do km 4+637,86, opracowane w maju 2011r. oraz opis inwestycji w języku nietechnicznym.

W trakcie postępowania organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informacje o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie. Strony postępowania wodnoprawnego zostały powiadomione o wszczęciu postępowania poprzez informację i ogłoszenie wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Starostwa oraz Urzędzie Miasta w Łodzi. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi pismem z dnia 22 listopada 2010r., znak: I-Łd/6216/2811/1121/2010 przedstawił swoje stanowisko w sprawie, wnosząc uwagi do operatu wodnoprawnego, które w całości przez projektanta zostały uwzględnione (załącznik w operacie wodnoprawnym).

W toku prowadzonego postępowania w dniu 30 sierpnia 2011r została przeprowadzona rozprawa wodno-prawna wraz z oględzinami terenu.

W trakcie wizji terenowej ustalono, że stan faktyczny jest zgodny z opisem zawartym w operacie wodno-prawnym.

W czasie rozprawy wodnoprawnej ustalono, że w części dotyczącej przebudowy rowu melioracyjnego zlokalizowanego po wschodniej stronie ul. Rzgowskiej w Łodzi oraz przebudowy rowu odwadniającego na terenie ogródków działkowych w rejonie ul. Romana i torów PKP, obowiązki utrzymania i konserwacji rowów zawartych w pasie drogowym „Trasa Górna” oraz utrzymania i konserwacji rzeki Olchówki na odcinku 162 m tj. (od km 3+535 do 3+373) będzie należała do zarządcy drogi – Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są z terenu inwestycji za pomocą systemu kanalizacyjnego opartego na wpustach ulicznych, odwodnieniu liniowym skąd odprowadzane są do rzeki Olechówki. W celu zabezpieczenia odbiornika przed zanieczyszczeniem zastosowano systemy urządzeń podczyszczających, które zapewniają zachowanie warunków odprowadzania wód opadowych i roztopowych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz.984, z późniejszymi zmianami).

Mając na uwadze, konieczność szybkiego zakończenia procedur administracyjnych związanych z pozyskaniem pozwoleń, realizacją i oddaniem inwestycji do użytkowania, uznano za niezbędne zarówno ze względu na interes strony jak i społeczny, niniejszej decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym we wniosku wraz z operatem wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego, w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.

