PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALCJI SN NA DOCINKU 15M

Słup oświetleniowy do likwidacji

Przebudowa chodnika na odcinku 7,7m – utwardzenie do obsługi technicznej kontenera

Możliwe kolizje planowanej inwestycji z instalacjami wody oraz teletechniczną

Słup oświetleniowy do likwidacji

ISTNIEJĄCĄ INSTALCJĘ SN ZABEZPIECZYĆ RURĄ OSŁONOWĄ

ZLIKWIDOWANY HYDRANT

Instalacja oświetlenia terenu– do wymiany na dł. ok. 50m. Nowe słupy ośw. 4 szt.

DROGA POŻ

LEGENDA

- GRANICE DZIAŁEK (A–L) (TEREN INWESTYCJI)
- BUDYNKI ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANA STACJA CNG
- PLANOWANA LOKALIZACJA ZAPLECZA BUDOWY POW. OK. 200 M2
- STREFA BEZPIECZEŃSTWA ODLEGŁOŚĆ OD BUDYNKU LUB OB. BUDOWLANEGO
- STREFA BEZPIECZEŃSTWA ODLEGŁOŚĆ OD GRANICY DZ.
- OGRODZENIE ISTNIEJĄCE
- ISTNIEJĄCE SIECI NA TERENIE
- PRZYŁĄCZE GAZU
- ISTNIEJĄCY WJAZD DO CELÓW POŻ.
- POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANY MIEJSCE TANKOWANIA
- POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJĄCA – DROGI
- POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJĄCA – CHODNIKI
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- KOLIZJE DO USUNIĘCIA
- (I) ILOŚĆ KONDYGNACJI

1 MAGAZYN KONTENEROWY CNG Z KOMPRESOREM

2 DYSTRYBUTOR DWUSTANOWISKOWY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STACJA CNG TB55

L.P.	Nazwa	Powierzchnia [m²]
1	MAGAZYN KONTENEROWY CNG Z KOMPRESOREM	11,61
2	DYSTRYBUTOR DWUSTANOWISKOWY ZADASZONY	27,00
3	POWIERZCHNIA UTWARDZONA STANOWISKA TANKOWANIA	208,68
4	POWIERZCHNIA UTWARDZONA URZĄDZENIA	44,98

UWAGA : Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność zamawiającego, który posiada prawa autorskie do tego projektu.
Nie skalować wymiarów z rysunku. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Elementy rysunku rozpatrywać łącznie z rysunkami powiązanymi. Roboty budowlane prowadzić w oparciu o pełną dokumentację wielobranżową.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny być konsultowane i uzgadniane z nadzorem autorskim.

Projekt: Stacja CNG
Branża: Architektura
Stopień: Projekt koncepcyjny

Inwestor:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

Adres inwestycji:
Łódź, ul. Graniczna 54/56, dz. ew. nr 275/23, obręb G-43

Jednostka projektowa:
al. 1 Maja 43 lok. 8, 90-740 Łódź
tel: 691 749 103; biuro@zatozato.pl; www.zatozato.pl
ZATO ZATO architekci

Projektowała:
mgr inż. arch. Marta Drozdowska
uprawnienia nr. 51/LOOKK/2013
Podpis:

Opracowanie:

Tytuł rysunku:
Projekt koncepcyjny - stacja CNG TB55

Projekt:	Stopień:	Branża:	Nr rysunku:	Rewizja:
P	PK	A	A 02	-

Data:	Skala:	Format:
03.2020	1:200	420x297