

LEGENDA:

- Projektowany łącznik wentylatora 10A 230V IP44, montaż nt.
- Jednobiegunowe gniazdo wtykowe 16A 230V IP44, montaż pt.
- Jednobiegunowe gniazdo wtykowe 16A 230V IP44, montaż nt.
- Jednobiegunowe gniazdo wtykowe typu "data", 16A 230V z kłapką, instalowane w kanale elektroinstalacyjnym.
- Gniazdo komputerowe LAN RJ45 kat. 5e z przesłoną
- Projektowany nt. kanał elektroinstalacyjny PCV 120x60mm - przedłużenie istniejącego
- Istniejąca rozdzielnica elektryczna

UWAGI:

- Projektowane gniazda należy zasilić z istniejącego obwodu gniazd podtynkowych uprzednio zdemontowanych.
- Dodatkowe gniazdo RJ45 kat. 5e instalowane w kanale elektroinstalacyjnym przy istniejącym zestawie gniazd.
- Projektowane gniazda 230V "data" należy podłączyć do obwodu gniazd "data" uprzednio zdemontowanych pod parapetem.
- Projektowane gniazda RJ45 kat. 5e należy podłączyć nowymi przewodami LSOH 4x2x0,8mm kat. 5e do istniejącego lokalnego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego na poziomie parteru. Projektowane przewody LAN należy poprowadzić poza przedmiotowym pomieszczeniem w istniejących trasach kablowych.
- Należy doprowadzić nowe przewody zasilające z rozdzielni R8.
- Przewód do łączników łącznika ster. wentylatorem i gniazda ciepłarki należy poprowadzić w kanale PCV 60x40mm instalowanym nt. pod linią okien (h=0,7)

UWAGA : Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność zamawiającego, który posiada prawa autorskie do tego projektu. Nie skalować wymiarów z rysunku. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Elementy rysunku rozpatrywać łącznie z rysunkami powiązanymi. Roboty budowlane prowadzić w oparciu o pełną dokumentację wielobranżową. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny być konsultowane i uzgadniane z nadzorem autorskim.

Projekt: Zadanie 1.	Branża: Instalacje elektryczne			
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wnętrza pomieszczenia pokoju apartury na pracownię analizy sensorycznej w budynku A przy ul. Granicznej 54/56 w Łodzi na działce ewidencyjnej nr 275/23				
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź				
Adres inwestycji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - budynek A Łódź, ul. Graniczna 54/56, dz. ew. nr 275/23, obręb G-43				
Jednostka projektowa: al. 1 Maja 43 lok. 8, 90-740 Łódź tel: 607 919 770; biuro@zatozato.pl; www.zatozato.pl				
Projektował: mgr inż. Konrad Drogomirecki upr. bud. w spec. ele. do proj. bez ograniczeń nr MAZ/0140/POOE/08	Podpis:			
Tytuł rysunku: Rzut instalacji siły i gniazd wtykowych				
Projekt: ZWIK	Stopień: PBW	Branża: IE	Nr rysunku: E 03	Rewizja: -
Data: 02.2021	Skala: 1:50	Format: A4		

