

LEGENDA:

Ex — Istniejąca relokowana konwencjonalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego DUR-40Ex – wykonanie iskrobezpieczne, montaż w podstawie na suficie podwieszanym.

Ex — Projektowana konwencjonalna punktowa czujka ciepła np. TUN-38Ex – wykonanie iskrobezpieczne, montaż na suficie podwieszanym.

UWAGA : Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność zamawiającego, który posiada prawa autorskie do tego projektu.
Nie skalować wymiarów z rysunku. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Elementy rysunku rozpatrywać łącznie z rysunkami powiązanymi. Roboty budowlane prowadzić w oparciu o pełną dokumentcaję wielobranżową.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny być konsultowane i uzgadniane z nadzorem autorskim.

Projekt: Zadanie 1.

Branża: Instalacje elektryczne

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wnętrza pomieszczenia pokoju aparatury na pracownię analizy sensorycznej w budynku A przy ul. Granicznej 54/56 w Łodzi na działce ewidencyjnej nr 275/23

Inwestor:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

Adres inwestycji:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - budynek A
Łódź, ul. Graniczna 54/56, dz. ew. nr 275/23, obręb G-43

Jednostka projektowa:
al. 1 Maja 43 lok. 8, 90-740 Łódź
tel: 607 919 770; biuro@zatozato.pl; www.zatozato.pl
ZATO ZATO architekci

Projektował:
mgr inż. Konrad Drogomirecki
upr. bud. w specj. ele.
do proj. bez ograniczeń
nr MAZ/0140/POOE/08

Podpis:

Tytuł rysunku:
Rzut rozbudowy systemu SSP

Projekt:	Stopień:	Branża:	Nr rysunku:	Rewizja:
ZWiK	PBW	IE	E 05	-

Data:	Skala:	Format:
02.2021	1:50	A4